

Otettu	Tuotteen nimi	Ottopiste	Heterotrofinen		Suolisto-				Ammonium,			pH	Sähkön-	Kemiallinen			Kalsium,	Magnesium,	Mangaani,	Rauta,		Veden	
			pesäkeluku	Kolimuotoiset	E. coli	enterokokit	Kloridi, Cl	Väiriluku	NH4	Ammonium,	Sameus		johtavuus	hapenkulutus	Kokonaisk	Kokonaisk				Mn	Fe		Haju
			22 °C	bakteerit	npn/ 100 m	pmy/ 100 ml	mg/l	mg Pt/l	NH4	NH4	FNU	µS/cm	25 C	COD Mn	ovuus	ovuus	Ca	Mg	Mn	Fe			°C
			pmy/ml	mpn/ 100 ml					µg/l					mg/l	°dH	mmol/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l			
29.12.2021	Verkostovesi	Tuusmäentie 413	0	0	0	0		< 2			0,16	8,2	116						< 3	< 15	ei sivuhajua	ei sivumakua	
29.12.2021	Vesilaitokselta lähtevä vesi	Kaukalovuoren lähtevä vesi	2	0	0	0	3,3	< 2			0,2	8,2	116	0,6	2,8		17	1,8	< 3	< 15			
29.12.2021	Vesilaitokselta lähtevä vesi	Kaukalovuori Rantasalmelle	4	0	0	0																	
28.12.2021	Vesilaitokselta lähtevä vesi	Ruutanaharjun vesilaitos	0	0	0	0	4,9	< 2			0,31	7,9	157	< 0,5	2,7		14	3	6	< 15			5,6
28.12.2021	Verkostovesi	Rantasalmen terveysasema	35	0	0	0		< 2			0,17	8,5	163						< 3	< 15	ei sivuhajua	ei sivumak	9,5
28.12.2021	Verkostovesi	Asikkalan pumppuasema	0	0	0	0		< 2			0,27	7,9	158						< 3	< 15	ei sivuhajua	ei sivumak	2,3
28.12.2021	Verkostovesi	JK-Terämet Ky	0	0	0	0		< 2			0,19	7,9	159						< 3	< 15	ei sivuhajua	hieman kai	6,9
26.10.2021	Vesilaitokselta lähtevä vesi	Ruutanaharjun vesilaitos	7	0	0	0																	8,2
26.10.2021	Verkostovesi	Tuusmäentie 413	2	0	0	0		< 2			0,25	8,3	106						< 3	< 15	ei sivuhajua	ei sivumak	8,4
26.10.2021	Vesilaitokselta lähtevä vesi	Kaukalovuori Rantasalmelle	0	0	0	0																	7
13.10.2021	Vesilaitokselta lähtevä vesi	Ruutanaharjun vesilaitos	6	0	0	0		< 2			0,17	7,6	154						5	< 15			8,7
13.10.2021	Verkostovesi	Rantasalmen terveysasema	2	0	0	0		< 2			0,28	8,3	163						< 3	< 15	ei sivuhajua	ei sivumak	11,5
13.10.2021	Verkostovesi	Asikkalan pumppuasema	6	0	0	0		< 2			0,22	7,7	155						< 3	< 15	ei sivuhajua	ei sivumak	10
13.10.2021	Verkostovesi	JK-Terämet Ky	6	0	0	0		< 2			0,18	7,7	156						< 3	< 15	ei sivuhajua	ei sivumak	11,1
25.8.2021	Vesilaitokselta lähtevä vesi	Kaukalovuori Rantasalmelle	0	0	0	0																	9,9
26.8.2021	Vesilaitokselta lähtevä vesi	Ruutanaharjun vesilaitos	1	0	0	0	5,8	< 2			0,17	7,8	160	< 0,5	2		11	2,3	3	< 15			10,3
26.8.2021	Verkostovesi	Rantasalmen terveysasema	3	0	0	0		< 2			0,17	8,2	165						< 3	< 15	ei sivuhajua	ei sivumak	13,1
26.8.2021	Verkostovesi	Asikkalan pumppuasema	1	0	0	0		< 2			0,18	7,7	161						< 3	< 15	ei sivuhajua	ei sivumak	16,2
26.8.2021	Verkostovesi	JK-Terämet Ky	0	0	0	0		< 2			0,19	7,6	157						< 3	< 15	ei sivuhajua	ei sivumak	13,3
25.8.2021	Verkostovesi	Käenkellon vuoropäiväkoti	2	0	0	0					0,18									< 15			21,3
25.8.2021	Vesilaitokselta lähtevä vesi	Kaukalovuoren lähtevä vesi	0	0	0	0	6	< 2			0,19	8,2	124	< 0,5		0,5	17	2	< 3	< 15			9,4
25.8.2021	Verkostovesi	Tuusmäentie 413	7	0	0	0		< 2			0,27	8,2	125						< 3	< 15	ei sivuhajua	ei sivumak	10,7
13.7.2021	Vesilaitokselta lähtevä vesi	Ruutanaharjun vesilaitos	1	0	0	0																	9,4
7.7.2021	Vesilaitokselta lähtevä vesi	Kaukalovuori Rantasalmelle	8	0	0	0																	8,6
7.7.2021	Verkostovesi	Tuusmäentie 413	0	0	0	0		< 2			< 10	0,16	8,3	115					< 3	< 15	ei sivuhajua	ei sivumak	9,8
29.6.2021	Vesilaitokselta lähtevä vesi	Ruutanaharjun vesilaitos	0	0	0	0					16	0,14	7,5	143					4	< 15			8,2
29.6.2021	Verkostovesi	Rantasalmen terveysasema	5	0	0	0					14	0,14	8	151					< 3	< 15	ei sivuhajua	ei sivumak	10,2
29.6.2021	Verkostovesi	Asikkalan pumppuasema	2	0	0	0					12	0,13	7,5	145					< 3	< 15	ei sivuhajua	ei sivumak	17,3
29.6.2021	Verkostovesi	JK-Terämet Ky	0	0	0	0					13	0,15	7,4	148					< 3	< 15	ei sivuhajua	ei sivumak	9,6
2.6.2021	Verkostovesi	Tuusmäentie 413	0	0	0	0		< 2			0,18	8,3	109						< 3	< 15	ei sivuhajua	ei sivumak	6,5
2.6.2021	Vesilaitokselta lähtevä vesi	Kaukalovuori Rantasalmelle	0	0	0	0																	7,9
2.6.2021	Vesilaitokselta lähtevä vesi	Ruutanaharjun vesilaitos	0	0	0	0																	6,2
13.4.2021	Verkostovesi	JK-Terämet Ky	1	0	0	0		< 2			0,3	7,6	150						< 3	< 15	ei sivuhajua	ei sivumak	4,9
13.4.2021	Verkostovesi	Asikkalan pumppuasema	1	0	0	0		< 2			0,38	7,7	147						< 3	< 15	ei sivuhajua	ei sivumak	3,6
13.4.2021	Vesilaitokselta lähtevä vesi	Rantasalmen terveysasema	9	0	0	0	4,6	< 2			0,37	7,9	153						< 3	< 15	ei sivuhajua	ei sivumak	8,8
13.4.2021	Vesilaitokselta lähtevä vesi	Ruutanaharjun vesilaitos	0	0	0	0	4,5	< 2			0,29	7,6	146	< 0,5	2,7		14	2,8	4	< 15			3,9
10.3.2021	Vesilaitokselta lähtevä vesi	Kaukalovuori Rantasalmelle	0	0	0	0																	
10.2.2021	Vesilaitokselta lähtevä vesi	Ruutanaharjun vesilaitos	0	0	0	0	4,3				0,22	7,5	138	< 0,5	2,1		11	2,2	< 3	< 15			4,3
10.2.2021	Verkostovesi	Rantasalmen terveysasema	3	0	0	0		< 2			0,28	7,9	144						< 3	< 15	ei sivuhajua	ei sivumak	6,6
10.2.2021	Verkostovesi	Asikkalan pumppuasema	0	0	0	0		< 2			0,37	7,7	141						< 3	< 15	ei sivuhajua	ei sivumak	2,7
10.2.2021	Verkostovesi	JK-Terämet Ky	5	0	0	0		< 2			0,24	7,7	142						< 3	< 15	ei sivuhajua	ei sivumak	5,8